

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2017/2018 гг.  
по филиалу «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на территории Кировской области  
Выписка в объеме АО «НИИ СВТ»

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4.14	АО "НИИ СВТ"	ПС 110 кВ КБ Север	0,04	0,09	0,13	0,17	0,21	0,25	0,35	0,43	0,52	0,60
1.1.4.15	ФГУП "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Минтруда России	ПС 110 кВ КБ Север	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,07	0,09	0,10

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузки при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-33°C).

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической энергии на 2017/2018 гг.  
по филиалу «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на территории Кировской области  
Выписка в объеме АО «НИИ СВТ»

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, тыс. кВт*ч									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4.19	АО "НИИ СВТ"	ПС 110 кВ КБ Север	0,90	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00
1.1.4.20	ФГУП "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Минтруда России	ПС 110 кВ КБ Север	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00